



TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA REDIWA C AT 3 GRAPA OCULTA- WANDEGAR

Suministro y montaje de fachada ventilada cerámica formada por revestimiento cerámico de gres porcelánico de formato _____ x _____ de la firma Ceracasa mediante el sistema de fijación puntual oculta y longitudinal química oculta Rediwa C.A.T. 3 de Wandegar para ser instalada sobre soporte existente. Las fijaciones a soporte se realizarán mediante ménsulas de sustentación y retención de aluminio de 3 mm de espesor en forma de “L” ancladas mediante tacos químicos, de expansión o APS en función del dimensionamiento y adecuación al muro soporte. La estructura primaria o vertical de aleación 6063 T5 y en forma de “T” anclada a ménsulas mediante tornillos autotaladrantes 5,5x19 A2 DIN7504K y pasadores M8x20 DIN 933. Grapas de anclaje de acero inoxidable AISI 304 y espesor 1,5mm. Para mayor seguridad y para evitar las vibraciones de las placas la superficie de contacto entre placa y perfil vertical irá sellada mediante cordones de cola elastomérica tipo MS. Anclaje de las piezas de gres porcelánico sobre la estructura vertical mediante las grapas atornilladas con tornillos autotaladrantes 4,2x19 A2 DIN7504K. Todo ello instalado y colocado siguiendo las indicaciones del fabricante, realización de la instalación por personal autorizado, i/p.p. replanteo propio, despieces, cortes y limpieza posterior. Criterio de medición del Proyecto: Superficie de fachada neta deduciendo el 100% de huecos mayores de 4m² y el 50% de huecos ente 2m² y 4m².

Medición: _____ m²

